



Meldung durch Einsatzkräfte, Energieversorger, Bevölkerung

Menschen- und Tierrettung **unter Atemschutz**

Feststellen der CO Konzentration **unter Atemschutz**
lokalisieren und klassifizieren

< 30ppm

Kontrollmessungen durchführen

30-60ppm

Evakuieren des betroffenen Bereiches, angrenzende Räume kontrollieren

> 60ppm

Evakuieren des gesamten Gebäudes,

Be- und Enlüften, Quer- und Diagonallüften
Lüfter mit Verbrennungsmotor nur im Freien verwenden

Ursachenfeststellung durch Rauchfangkehrer, Gerätehersteller oder Anlagenbetreiber

Ursachenbeseitigung durch Verursacher

Freigabe durch die Behörde nach Vorliegen der entsprechenden Atteste

Keine Freigabe durch die Feuerwehr
Alle Messwerte sind im Einsatzbericht zu dokumentieren

**Rettungsdienst ist immer zu verständigen,
NEF hat die Möglichkeit die CO Konzentration im Blut zu messen**

| Anlassfall | mögliche Ursache | Zuständige | Maßnahme |
|--------------------------------|--|--|---|
| Gastherme | Schlechte Wartung, def. Abgasführung, B-Geräte (raumlufatabhängig), zuwenig Verbrennungsluft, Lüftungsöffnung abgeklebt, vertopft oder neue Tür ohne Öffnung eingebaut, Raumverbund Kombination Dunstabzug(Verriegelung) | Gasversorger, Installateur, Rauchfangkehrer | Be und Entlüftung |
| Pelletslager, Hackschnitzel | Harze und Fette in Verbindung mit O2 und Feuchtigkeit, Falsche Deckel bei Füllstutzen, Füllstutzen endet im Keller und nicht im Lichtschacht | Installateur, Rauchfangkehrer, Lieferant | Be und Entlüftung, Messen, Lager räumen |
| Kaminofen | Raumverbund (Kaminofen, Dunstabzug, Staubsaugeranlage), Abgasführung | Rauchfangkehrer, Ofenlieferant | Be und Entlüftung |
| Kaminanlage | Def. Rauchfang, verstopfter Rauchfang, falsche Abgasführung, Wärmepropfen | Rauchfangkehrer | Be und Entlüftung |
| Abgase von Verbrennungsmotoren | Stromaggregat, Motorflex, Motorsäge, Gokart, KFZ, ... | Eigentümer, Gerätebetreiber | Be und Entlüftung |
| Griller | Aufstellungsort in geschlossenen Räumen, (Witterung-> in Garagen ,Wohnung) | Eigentümer, Gerätebetreiber | Be- und Entlüftung |
| Suizid | Holzkohle, Autoabgase | Eigentümer, Polizei, | Be und Entlüftung |
| Bio Ethanol Ofen | Aufstellungsort geschlossener Raum, wenig oder keine Zuluft, falscher Brennstoff | Eigentümer, Gerätebetreiber | Be und Entlüftung |
| Propangas Heizer | Aufstellungsort geschlossener Raum (zB. Garagenparty), wenig oder keine Zuluft | Eigentümer, Gerätebetreiber | Be und Entlüftung |
| Heizanlagen | Def. Abgasführung, Def. Heizung | Anlagenhersteller, Eigentümer, Rauchfangkehrer | Be und Entlüftung |
| Wasserpfeifen | Aufstellungsort, Zuluft, Anzahl der Wasserpfeifen (Partys) | Eigentümer, Lokalbesitzer, Gerätebetreiber | Be und Entlüftung |
| Tiefgaragen | Dimensionierung, zu viele Fahrzeuge, Autoabgase, CO Warner/Melder zu hoch eingestellt | Garagenbetreiber | Be und Entlüftung |